

Kontrolrapport



Skrue kompressor

Vestjyllands andel A.M.B.A

Kornvænget 11, Borris
6900 Skjern
Danmark
CVR:
Kunde nr.: 96816322

Kompressor rum

Renner
37 kw
Monsun air-f
Serie nr.: 19108
År: 2009
Kontrol interval: 1 år

C239046

Rekvisition:
Reference: Jørgen Larsen 22920307
Udført: 21-05-2024
Udført af: Dansk Trykluft Industri A/S
(OLJ)

1	Timer total ()	61013
2	Last timer ()	60164
3	Ampere last ()	65
4	Ampere aflast ()	19
5	Last tryk bar ()	6,4
6	Aflast tryk bar ()	6,7
7	Temperatur ved max belastning ()	86
8	Udskiftning af olie	JA
9	Udskiftning af oliefilter	JA
10	Udskiftning af separator	JA
11	Udskiftning af luftfilter	JA
12	Udskiftning af olie termostat	NEJ
13	Udskiftning/renovering af MTV-ventil	NEJ
14	Udskiftning/renovering af last/aflast-ventil	NEJ
15	Renovering af indsugning	NEJ
16	Udskiftning af Kilerem/remme	NEJ
17	Udskiftning/rengøring af kabinefilter	Ikke aktuelt
18	Rengøring af olie køler	JA
19	Motor smurt	JA
20	Kontrol af nødstop	ok

Status

Bemærkning

- X Kompressoren er ok
- Reparation af kompressoren anbefales
- Defekt. Ude af drift